

DGUV Test

Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építőipari szakterület

Tanúsítvány
Nr. **BAU 25189**
2025-12-04

Fordítás: Bármely esetben az eredeti németnyelvű dokumentum a mérvadó

EuroTest Tanúsítvány

Tanúsítvány tulajdonosának neve és címe (megbízó): LTW Tiefbauvertriebs GmbH
D-41836 Hückelhoven
Holter Weg 11.
Németország

Termék megnevezése: **Acélból készített árokba beépített biztosító (dúcoló) egység, a peremre támaszkodó**

Típus: Minibox MB 60

Vizsgálat alapja: GS-BAU-24.2024-07

A hozzá tartozó vizsgálati jelentés: 2025 0097 03

További adatok: Lemezhossz 3000 mm-ig
Lemezmagasság 1500/2000 mm, 1000/500 mm
Merevítő (orsó)típusa: Minibox merevítő ST MB

A gyártó egyben a tanúsítvány tulajdonosa is.

A vizsgált típusvizsgálati minta megfelel a fentebb megadott vizsgálat alapját képező szabványoknak. A tanúsítvány birtokosának jogában áll a típusvizsgálati mintával megegyező termékeire elhelyezni az ET-jelet (ET=EuroTest).

Ez a tanúsítvány **2030-11-30-ig** érvényes, beleértve az ET-jel elhelyezését is.

Az érvényességre, az érvényesség hosszabbítására, és a további feltételekre vonatkozó információkat a vizsgálati- és tanúsítványkészítési rendeletben találják.

Aláírás: (olvashatatlan)
Okl. mérnök (FH) Welsch, Franz
Tanúsítvány kiállító hivatal helyettes vezetője

Körpecsét felirata:
Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
DGUV Test - Építési szakterület

„Német törvényes balesetbiztosítás” (DGUV) Bejegyzett Egyesület
Az ipari szakmai szövetség és a közszektor biztosító legfelsőbb egyesülete
Egyesület nyilvántartási száma Nr. VR 751 B, Charlottenburg

„DGUV Test” Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építési szakterület
Németország, 80687 München,
Lendsberger Strasse 309
Telefon: +49 (0) 89 88 97-8 58,

DGUV Test

Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építőipari szakterület

Tanúsítvány
Nr. **BAU 21168**
2021.08.05.

Fordítás: Bármely vitás esetben az eredeti német nyelvű dokumentum a mérvadó.

EuroTest Tanúsítvány

Tanúsítvány tulajdonosának neve és címe (megbízó).	LTW Tiefbauvertriebs GmbH D-41836 Hückelhoven Holter Weg 11.
Termék megnevezése:	Dúctám, fokozatmentesen állítható
Típus:	Minibox támasztóorsó A-D típusok
Vizsgálat alapja:	EN 13331-2: 2002 EN 13331-1: 2002 DIN 4124: 2012

A hozzá tartozó vizsgálati
jelentés:

További adatok:

A típus: 0,53-0,63 m	$F_d = 173,8 \text{ kN}$
B típus: 0,62-0,81 m	$F_d = 162,7 \text{ kN}$
C típus: 0,80-1,17 m	$F_d = 138,4 \text{ kN}$
D típus: 1,16-1,80 m	$F_d = 91,9 \text{ kN}$
Húzási teherbírás $F_z = 32,7 \text{ kN}$	
A 16115-ET-t követő tanúsítvány.	
A gyártó egyben a tanúsítvány tulajdonosa is.	

A vizsgált típusvizsgálati minta megfelel a fentebb megadott vizsgálat alapját képező szabványoknak. A tanúsítvány birtokosának jogában áll a típusvizsgálati mintával megegyező termékeire elhelyezni az ET-jelet (ET=EuroTest).
Ez a tanúsítvány **2026.07.30-ig** érvényes, beleértve az ET-jel elhelyezését is.

Az érvényességre, az érvényesség hosszabbítására, és a további feltételekre vonatkozó információkat a vizsgálati- és tanúsítványkészítési rendeletben találják.

Aláírás: (olvashatatlan)
Okl. mérnök (FH) Welsch, Franz
Tanúsítvány kiállító hivatal helyettes vezetője

Körpecsét felirata:
Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
DGUV Test - Építési szakterület

„Német törvényes balesetbiztosítás” (DGUV)
Bejegyzett Egyesület
Az ipari szakmai szövetség és a közszektor biztosító
legfelsőbb egyesülete
Egyesület nyilvántartási száma Nr. VR 751 B,
Charlottenburg Járásbíróság
PZB20PG 11.14

„DGUV Test” Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építési szakterület
Németország, 80687 München,
Lendsberger Strasse 309
Telefon: +49 (0) 89 88 97-8 58,
Fax: +49 (0) 800 668 6688 38470

DGUV Test

Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építőipari szakterület

Tanúsítvány
Nr. **BAU 25189**
2025-12-04

Fordítás: Bármely esetben az eredeti németnyelvű dokumentum a mérvadó

EuroTest Tanúsítvány

Tanúsítvány tulajdonosának neve és címe (megbízó): LTW Tiefbauvertriebs GmbH
D-41836 Hückelhoven
Holter Weg 11.
Németország

Termék megnevezése: **Acélból készített árokba beépített biztosító (dúcoló) egység, a peremre támaszkodó**

Típus: Minibox MB 60

Vizsgálat alapja: GS-BAU-24:2024-07

A hozzá tartozó vizsgálati jelentés: 2025 0097 03

További adatok: Lemezhossz 3000 mm-ig
Lemezmagasság 1500/2000 mm, 1000/500 mm
Merevítő (orsó)típusa: Minibox merevítő ST MB

A gyártó egyben a tanúsítvány tulajdonosa is.

A vizsgált típusvizsgálati minta megfelel a fentebb megadott vizsgálat alapját képező szabványoknak. A tanúsítvány birtokosának jogában áll a típusvizsgálati mintával megegyező termékeire elhelyezni az ET-jelet (ET=EuroTest).

Ez a tanúsítvány **2030-11-30-ig** érvényes, beleértve az ET-jel elhelyezését is.

Az érvényességre, az érvényesség hosszabbítására, és a további feltételekre vonatkozó információkat a vizsgálati- és tanúsítványkészítési rendeletben találják.

Aláírás: (olvashatatlan)
Okl. mérnök (FH) Welsch, Franz
Tanúsítvány kiállító hivatal helyettes vezetője

Körpecsét felirata:
Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
DGUV Test - Építési szakterület

„Német törvényes balesetbiztosítás” (DGUV) Bejegyzett Egyesület
Az ipari szakmai szövetség és a közszektor biztosító legfelsőbb egyesülete
Egyesület nyilvántartási száma Nr. VR 751 B, Charlottenburg

„DGUV Test” Vizsgáló és tanúsítvány kiállító hivatal
Építési szakterület
Németország, 80687 München,
Lendsberger Strasse 309
Telefon: +49 (0) 89 88 97-8 58,